

Veröffentlichungspflichten § 23c Abs. 3 EnWG

Wirtschaftsjahr **2022** (01.01.-31.12.)

Jahreshöchstlast	§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	26.788 kW
-------------------------	-------------------------	------------------

HS/MS - Umspannung	§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG	309.221 kWh
MS - Mittelspannung		783.268 kWh
MS/NS - Umspannung		1.021.078 kWh
NS - Niederspannung		2.204.977 kWh
Netzverluste	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	4.318.545 kWh
		6,338 ct/kWh

HS/MS - Umspannung		0 kWh
MS - Mittelspannung		0 kWh
MS/NS - Umspannung		0 kWh
NS - Niederspannung		72.837.706 kWh
Summenlast Restlastkurve nicht leitungsgemessene Kunden	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	72.837.706 kWh
Summenlast Netzverluste	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	4.318.545 kWh
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	in Ermittlung kWh

Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	25.960 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		127.172.430 kWh

MS - Mittelspannung		1.803.417 kWh
MS/NS - Umspannung		4.218.610 kWh
NS - Niederspannung		14.915.159 kWh
Summe aller Einspeisungen	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	20.937.187 kWh